

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHEISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

## CERTIFIKÁT

č.: 2250008

Objednatel: SALTEK s.r.o.  
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: SALTEK s.r.o.  
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Výrobní místo: SALTEK s.r.o.  
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Výrobek: Ochrana před přepětím (SPD) typu 1, typu 2 a typu 3

Obchodní značka:

Typ: FLP-ZP2schmal-7,5/3+1, FLP-ZP2schmal-7,5/3

Jmenovité hodnoty: UC = 255 V AC,  $U_p = 1,5$  kV,  $U_{OC} = 10$  kV,  
L-N 3+1 (L-PEN 3+0):  $I_{imp} = 7,5$  kA,  $I_n = 20$  kA,  $I_{max} = 60$  kA  
N-PE 3+1:  $I_{imp} = 30$  kA,  $I_n = 60$  kA,  $I_{max} = 100$  kA

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka ESČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky ESČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 251260-01/01 ze dne: 09.06.2025

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 61643-11 ed. 2:2013+A11:2018

(idt DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03, EN 61643-11:2012+A11:2018, mod IEC 61643-11 ed. 1.0:2011)

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 250430-01 ze dne: 13.03.2025
- smlouvě na užívání značky ESČ č. 251260-01 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

Jiné údaje:

19.06.2025

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



251260-01