

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1250251

Výrobek: Zařízení omezující napětí (VLD) třídy 2.2

Typ: BVL-50-45-R02, BVL-50-60-R02, BVL-50-120-R02, BVL-100-45-R02,
BVL-100-60-R02, BVL-100-120-R02, BVL-100-350-R02

Jmenovité hodnoty: BVL-50-...-R02: $I_r = 50 \text{ A}$, $U_{Tn} = 45/60/120 \text{ V}$, $I_w = 16 \text{ kA @ } 0,03 \text{ s}$
BVL-100-...-R02: $I_r = 100 \text{ A}$, $U_{Tn} = 45/60/120/360 \text{ V}$, $I_w = 16 \text{ kA @ } 0,03 \text{ s}$

Objednatel: SALTEK s.r.o.
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Výrobce: SALTEK s.r.o.
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 251320-01/01 ze dne: 06.06.2025

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 50526-2:2014 (idt EN 50526-2:2014)

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 251320 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 18.06.2028

19.06.2025

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



251320-01