

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1240463

Výrobek: Ochrana před přepětím (SPD) typu 2

Typ: SLP-275 V/..., SLP-275 VD/..., SLP-385 V/..., SLP-385 VD/...,
SLP-NPE V/..., SLP-NPE VD/... (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: L-N (L-PEN): $U_C = 275 / 385 \text{ V AC}$, $I_n = 20 \text{ kA}$, $I_{\max} = 40 \text{ kA}$
N-PE: $U_C = 255 \text{ V AC}$, $I_n = 20 \text{ kA}$, $I_{\max} = 40 \text{ kA}$

Objednatel: SALTEK s.r.o.
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Výrobce: SALTEK s.r.o.
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 242065-01/01 ze dne: 27.09.2024

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61643-11 ed. 2:2013+A11:2018 (idt EN 61643-11:2012+A11:2018, mod IEC 61643-11 ed. 1.0:2011)

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 242065 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.09.2027

01.10.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



242065-01

Přehled typové řady:

SLP-275 V/1	SLP-385 V/1	SLP-NPE V/1
SLP-275 V/1 S	SLP-385 V/1 S	SLP-NPE VD/1
SLP-275 V/1+1	SLP-385 V/1+1	SLP-NPE VDS/1
SLP-275 V/1S+1	SLP-385 V/1S+1	
SLP-275 V/2	SLP-385 V/2	
SLP-275 V/2 S	SLP-385 V/2 S	
SLP-275 V/2+1	SLP-385 V/2+1	
SLP-275 V/2S+1	SLP-385 V/2S+1	
SLP-275 V/3	SLP-385 V/3	
SLP-275 V/3 S	SLP-385 V/3 S	
SLP-275 V/3+1	SLP-385 V/3+1	
SLP-275 V/3S+1	SLP-385 V/3S+1	
SLP-275 V/4	SLP-385 V/4	
SLP-275 V/4 S	SLP-385 V/4 S	
SLP-275 VD/1+1	SLP-385 VD/1+1	
SLP-275 VD/2+1	SLP-385 VD/2+1	
SLP-275 VD/3+1	SLP-385 VD/3+1	
SLP-275 VDS/1+1	SLP-385 VDS/1+1	
SLP-275 VDS/2+1	SLP-385 VDS/2+1	
SLP-275 VDS/3+1	SLP-385 VDS/3+1	

