

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1250491

Výrobek: Ochrana před přepětím (SPD) typu 1 a typu 2 pro fotovoltaické systémy

Typ: FLP-PV1000/Y, FLP-PV1000/YS, FLP-PV1500/Y, FLP-PV1500/YS

Jmenovité hodnoty: FLP-PV1000/Y(S): $U_{CPV} = 1050$ V DC, $I_{SCP} = 20$ kA, $I_{Total} = 12,5$ kA (10/350),
FLP-PV1500/Y(S): $U_{CPV} = 1500$ V DC, $I_{SCP} = 20$ kA, $I_{Total} = 12,5$ kA (10/350)

Objednatel: SALTEK s.r.o.
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Výrobce: SALTEK s.r.o.
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Výrobní místo: SALTEK s.r.o.
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 252728-01/01 ze dne: 11.12.2025

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61643-31:2019 (idt EN 61643-31:2019), IEC 61643-31 ed. 1.0:2018

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 252728 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 15.12.2028

16.12.2025

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



252728-01