ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЗЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1260359

Výrobek: Ochrana před přepětím (SPD) typu 1 a typu 2

Typ: FLP-12,5 V/1 (S), FLP-12,5 V/1(S)+1, FLP-12,5 V/2 (S), FLP-12,5 V/3 (S), FLP-12,5 V/3(S)+1, FLP-12,5 V/4 (S)

Jmenovité hodnoty: L-N: U_C = 275 V AC, I^n = 30 kA, I_{imp} = 12,5 kA, I_{max} = 60 kA,
N-PE 25: U_C = 255 V AC, I_n = 30 kA, I_{imp} = 25 kA, I_{max} = 60 kA,
N-PE 50: U_C = 255 V AC, I_n = 50 kA, I_{imp} = 50 kA, I_{max} = 100 kA

Objednatel: SALTEK a.s.
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Výrobce: SALTEK a.s.
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 262108-01/01 ze dne: 16.09.2026

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61643-11 ed. 2:2013+A11:2018 (idt EN 61643-11:2012+A11:2018, mod IEC 61643-11 ed. 1.0:2011)

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát" a na základě smlouvy č. 262108 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 28.09.2029

29.09.2026
V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

elektrotechnický zkušební ústav ezú – 1 – Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8
razítko

CER/1260359

262108-01